
note à l'attention de
SUBDIVISION DE LUNEL

direction
départementale
de l'Équipement
Hérault



Service Urbanisme
Eau, Environnement &
Risques
Affaire suivie par
Laïla BELMELIANI
☎ 04 67 20 53 48

AVIS HYDRAULIQUE

Montpellier, le **22 FEV. 2005**

Commune : BOISSERON

Type : P. C.

Nom : SARL « CONSEIL PROMOTION INVESTISSEMENT

Référence : 04-F-0027

Cours d'eau : Bénovie et Vidourle

Objet : Habitation


Au P. P. R. approuvé, la parcelle est partiellement en Zone Inondable Rouge R.

Le projet est implanté en limite de Zone inondation et au-dessus de la P. H. E.

Les garages en sous-sol implantés sous la P. H. E. devront être étanches.

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS.

Nota Bene : Ce projet doit faire l'objet d'une procédure au titre de la Loi sur l'Eau.



La responsable de la Cellule
« Eau, Environnement et Risques »



Françoise BAUDOUIN