



SUBDIVISION DE LUNEL

329 Avenue Gambetta

34400 Lunel

Nîmes, le 21 février 2005

N/Réf. : DIT-DJ/ 53315

✉ M. Didier JAZERON

☎ : 04 66 62 42 18

☎ : 04 66 62 42 41

📁 **Immeuble Sarl Conseil Promotion Investissement à Boisseron PC 03303F0027**

📁 **Affaire** suivie par Madame Catherine Meyronneinc

Monsieur l'ingénieur de la Direction Départementale de l'Equipement,

Nous vous remercions de votre consultation sur le projet cité en objet.

Après étude nous vous informons que le projet ne peut être alimenté à partir du réseau basse tension existant car la puissance demandée est trop importante .

*Le petit de ma*  
En conséquence il faudra créer un nouveau poste de distribution publique dans l'emprise du projet.

La commune de Boisseron étant classée en électrification rurale la totalité des travaux serait à la charge du promoteur.

Nous sommes à sa disposition pour étudier ensemble l'alimentation moyenne tension ainsi que l'emplacement du poste .

EDF proposera ensuite un devis pour l'alimentation moyenne tension et pour le poste, pour la partie intérieure en basse tension à partir de celui-ci elle sera déléguée au promoteur sous réserve de choisir une entreprise agréée EDF.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

*16*

L'Ingénieur Etudes et Travaux,  
Jan BECKER

Copie monsieur le maire de Boisseron

→ ADS

le 2.03.